

1. PARTILE CONTRACTULUI

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract definește și reglementează raporturile dintre părțile contractante cu privire la prestarea serviciilor de verificare, întreținere periodică și reparatii pentru echipamentele și instalațiile de furnizare energie electrică de la sediul Beneficiarului situat în județul Ilfov, echipamente și instalații ce se afla în patrimoniul acestuia.



3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1 PRESTATORUL se obligă:

- a) să presteze servicii de întreținere periodică, conform unui program stabilit de comun acord (grafic de intervenții – Anexa 1). Intervențiile se vor realiza lunar, bilunar sau trimestrial (minim).

Întreținerea se va asigura în timpul programului normal de lucru al Beneficiarului, adică 8,30-17,30 de luni până vineri.

Lucrările se vor recepționa de către Beneficiar, pe baza unui Proces-Verbal în care se vor evidenția lucrările efectuate, perioada de timp alocată intervenției, starea echipamentelor și eventual, necesarul de piese de schimb.

În cazul în care se constată necesitatea înlocuirii unor piese, sau/si efectuarea unei remedieri, Prestatorul va întocmi și va transmite Beneficiarului un raport de constatare însoțit de devizul de lucrări aferent.

Prestatorul va efectua toate operațiunile de întreținere periodică conform Anexei 1 la contract.

- b) să asigure, la solicitarea expresă a Beneficiarului, scrisă sau telefonică, intervenții în afara programului de întreținere periodică.

Timpii de reacție (răspuns) pentru aceste intervenții este de maxim 4 de ore de la momentul solicitării transmise de Beneficiar. În cazul în care se constată necesitatea înlocuirii unor piese, sau/si efectuarea unei remedieri, Prestatorul va lua măsuri imediate de limitare a daunelor, va întocmi și va transmite Beneficiarului un raport de constatare însoțit de devizul de lucrări aferent și va executa lucrările de remediere în termen de 24 ore de la data acceptării devizului de către Beneficiar.

- c) să asigure instruirea personalului BENEFICIARULUI pentru buna exploatare și funcționare a echipamentelor și a instalațiilor;

- d) să respecte condițiile de calitate ce se impun pentru astfel de servicii;

- e) să asigure echipamentul de protecție și transportul personalului propriu la locul efectuării operațiilor de întreținere;

3.2 BENEFICIARUL se obligă:

- a) să efectueze recepția lucrărilor și serviciilor ce fac obiectul prezentului contract;
- b) să asigure accesul tehnicienilor de service în spațiile în care se găsesc echipamentele;
- c) să contacteze PRESTATORUL pentru problemele tehnice ivite, imediat ce constată funcționarea necorespunzătoare a unuia din echipamente și/sau instalație;
- d) să asigure exploatarea echipamentelor și a instalațiilor conform recomandărilor tehnice făcute de PRESTATOR;
- e) să achite PRESTATORULUI contravaloarea serviciilor recepționate, la termenele stabilite prin prezentul contract;

4.Exemple de intervenții:

1. Sub tensiune :

- 1.1. Identificarea prezentei de zgomote anormale;
- 1.2. Verificare valori curenți primari și secundari;
- 1.3. Verificarea temperaturii uleiului, a nivelului și culorii;
- 1.4. Verificare valori tensiune primară și secundară;
- 1.5. Funcționarea releelor de protecție;
- 1.6. Termografie , în vederea identificării potențialelor locuri de defect.

2. Cu scoatere de sub tensiune:

Revizie generală a transformatorului fiecărui PTA

- 2.1. Legarea la priza de pământ;
- 2.2. Starea barelor și a cablurilor de legătură, precum și celelalte legături electrice aferente transformatorului;
- 2.3. Verificarea funcționării releului de gaze;
- 2.4. Verificarea strângerii bornelor primare și secundare;
- 2.5. Verificarea stării silicagelului din filtrul de aer, cu eventuală schimbare a acestuia, în cazul în care această operație se impune;
- 2.6. Verificarea stării izolatoarelor, a legăturilor la borne;
- 2.7. Verificarea etanșității cuvei și a elementelor de circulație a uleiului.
- 2.8. - Verificarea legăturilor la priza de pământ .

Sub tensiune :

- Termografie , în vederea identificării potențialelor locuri de defect;
- Verificarea vizuală a stării sigurantelor.

2. Cu scoatere de sub tensiune:

- Verificarea stării sigurantelor prin extragere;
- Verificarea strângerilor și a papucilor la cablurile electrice;
- Verificarea legăturilor la priza de pământ .

Prestator:

S.C. ELECTRO SERVICE S.R.L.